

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. - 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.



DMS10010000516140379

**Az Ön felhasználó
azonosítója:
2001761229****Az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
elérhetőségei:**www.eon.hu9027 Győr, Kandó K. u.
11-13.06 20/30/70 459 97 11
06 52 512 401Iktatószám:
1/02042619-00/2026/1

2026. 08. 26.

Tárgy: Tájékoztatás mérőszekrények szükséges karbantartásáról

Tisztelt Felhasználó!

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy bizonyos időjárási és műszaki körülmények együttes fennállása esetén érdemes ellenőrizni, és szükség esetén karbantartani a mérőszekrényt, különösen a páralecsapódás megelőzése érdekében.

Az utóbbi időszakban gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási viszonyok. **A magas páratartalom és a hirtelen hőmérséklet-változások miatt a kültéri mérőszekrény belsejében nedvesség, vízcseppek jelenhetnek meg.** A páralecsapódás hosszabb távon károsíthatja a mérőszekrényben található berendezéseket, szélsőséges esetben pedig műszaki hibát vagy akár tüzet is okozhat.


A kellemetlenségek és az esetleges károk megelőzése érdekében javasoljuk a **mérőszekrény rendszeres ellenőrzését és szükség szerinti karbantartását.**

A megelőző intézkedések különösen akkor lehetnek indokoltak, ha az alábbi feltételek egyszerre fennállnak, tehát **szükség esetén az alábbiakat ellenőrizze:**

1. A mérőszekrény kültéren található, és műanyag tokozattal rendelkezik.
Ilyen lehet például az oszlopra, falra, falba, kerítésbe vagy kukatárolóba épített mérőszekrény.



2. A műanyag tokozatú mérőszekrényen nincs szellőzőgomba.
(A képeken a pirossal jelölt elem hiányzik.)



Székhely:
9027 Győr,
Kandó K. u. 11-13.
Győri Törvényszék
Cégbírósága
Cg 08-10-001534

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy **a gyártói és szerelői előírások betartása**, valamint a mérőszekrény rendszeres ellenőrzése **hozzájárulhat a berendezések biztonságos és megbízható működéséhez**. A vonatkozó műszaki információkat az eon.hu/muszaki-informaciok oldalon érheti el.

Ha a fenti körülmények az Ön mérőszekrényére is fennállnak, javasoljuk, hogy keressen fel egy regisztrált vagy minősített szerelőt. A választott minősített szerelő segít Önnek egy helyszíni vizsgálat során eldönteni, hogy szükség van-e olyan műszaki megoldásra, amely csökkenti a páralecsapódás kialakulásának kockázatát. Továbbá **megállapítja, hogy az Ön tulajdonában lévő mérőszekrény rendelkezik-e szellőzőnyílással, kialakítása a gyártói és szerelői előírásoknak megfelelően történt-e.**

Regisztrált/minősített szerelőt az alábbi, MEE oldalon talál: [MEE Villamos Energia Társaság](http://MEE) A várható költségekkel kapcsolatban a választott regisztrált szerelő tud tájékoztatást adni.

Kérjük, hogy a biztonságos üzemeltetés érdekében rendszeresen ellenőrizze mérőszekrénye állapotát. A fent leírt ellenőrzésen túl, egyéb teendője nincsen, **az ellenőrzés eredményét nem kell felénk jelezni, megküldeni.**

Ne feledje, hogy a hatályos jogszabályok és az Elosztói Szabályzat rendelkezései alapján a mérőszekrény/fogyasztásmérőhely kialakítása és karbantartása a felhasználó feladata, annak költségeit a felhasználó viseli.

Köszönjük együttműködését és megértését.

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.